ПромМаш Тест

RA.RU.21BC05

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОММАШ ТЕСТ»
(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 28

адрес места нахождения юридического лица

Испытательный центр
Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"

142300, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, шоссе Симферопольское, дом 2

142300, РОССИЯ, Московская область, район Чеховский, СП Баранцевское, п. Новый Быт (испытательный полигон)

142300, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, шоссе Симферопольское, строение 2/12

адрес места осуществления деятельности в области аккредитации

+7 4954813380, info@prommashtest.ru

номер телефона, адрес электронной почты

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21BC05

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОИ ЭТП
ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

_____ С.В.Ментуз
30.04.2026

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6009УТ от 30.04.2026

Частичное копирование и распространение протокола без письменного разрешения
ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» не допускается.
Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

1. Общие сведения

Заказчик, адрес заказчика и контактные данные: *	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРИАНТ ЭНЕРГО" Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 18.05.2017 Место нахождения: 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Борисевича, дом 8, квартира 63 Адрес места осуществления деятельности: 660012, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Прибойная, дом 37г ОГРН 1172468032054, ИНН 2462055495
Изготовитель, адрес изготовителя: *	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРИАНТ ЭНЕРГО" ОГРН 1172468032054, ИНН 2462055495 Место нахождения: 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Борисевича, дом 8, квартира 63 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 660012, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Прибойная, дом 37г
Наименование образца, идентификация, описание образца(ов), его характеристики:	Камера сборная одностороннего обслуживания серия: КСО 393, типоисполнение: КСО-393 1-8ВВ-630-6-У3 Заводской номер: 20220796 Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8535 Количество образцов 1 шт. Шифр образца: 200426/2/1/УТ
Состояние образца(ов):	Образцы видимых дефектов и повреждений не имеют
Представленные документы:	ТУ, паспорт, РЭ
Дата и метод отбора образцов: *	Образцы отобраны согласно требованиям ГОСТ Р 58972-2020 Акт отбора № 3459405 от 06.03.2026
Дата поступления образца:	20.04.2026
Даты начала и окончания испытаний:	27.04.2026
Основание для проведения испытаний:	Направление № 3459405 от 20.04.2026
Цель проведения испытаний:	Подтверждение соответствия продукции в форме декларирования
Подразделение(я) испытательного центра, в котором проводились испытания:	Отдел испытаний электротехнической продукции
Место проведения испытаний:	142300, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, шоссе Симферопольское, дом 2
Результаты, полученные от внешних поставщиков:	Отсутствуют
Примечание:	-

* - Информация предоставлена Заказчиком. ИЦ не несет ответственность за полноту и достоверность сведений.

2. Сведения о применяемых средствах измерений и испытательном оборудовании

№ п/п	Наименование	Инвентарный номер	Аттестован/ поверен до даты
1.	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MI 3394 с программным обеспечением версии не ниже 1.1.51.1.3735 - ANAA	ИЛНВО-СИ086	18.05.2027
2.	Измеритель комбинированный Testo 176-P1 в составе с зондом 0572 6172	ИЛФХП-СИ095	13.01.2027
3.	Прибор электроизмерительный цифровой Omix D2-M4-1 с программным обеспечением версии 1.0	ИЛНВО-СИ489	23.06.2029
4.	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	ИЛНВО-СИ173	22.10.2026

3. Результаты испытаний

3.1.

Нормативный документ на требования	Нормативный документ на метод испытаний	Наименование показателя	Нормативное значение показателя	Единицы измерения	Фактическое значение показателя
ГОСТ 1516.3-96, п.4.14	ГОСТ 1516.3-96, п.п. 4.3, 4.4, 4.5.4, 4.5.5, 4.14, 8.1.4, 8.2.2, 8.3, 8.4.2, 8.4.5, 13.5, 13.6	Электрическая прочность изоляции Значение испытательного переменного напряжения промышленной частоты при испытании цепей управления и вспомогательных цепей	Изоляция цепей управления и вспомогательных цепей, а также их элементов должна выдерживать испытательное переменное напряжение равное 2 кВ	-	Выдерживает Приложение 3.1

Приложение 3.1

Значение испытательного переменного напряжения промышленной частоты при испытании цепей управления и вспомогательных цепей равна 2 кВ.

ФИО лиц, проводивших испытания **Подписи**

Кондаков О.А.

Дополнения, отклонения или исключения из метода: Отсутствуют
Мнения и интерпретации: Отсутствуют

----------Конец протокола----------